

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

ЈКП „Београдски водовод и канализација“

Кнеза Милоша 27

11000 Београд, Србија

ПИБ: 100346317 Матични број: 07018762

Контакт центар: 3 606 606

e-mail: [info@bvk.rs](mailto:info@bvk.rs)

Датум: 14.12.2020. године



[www.bvk.rs](http://www.bvk.rs)

Служба за јавне набавке  
Делиградска 28, 11000 Београд  
Факс: 011/2687-999  
e-mail: [javne.nabavke@bvk.rs](mailto:javne.nabavke@bvk.rs)

14 -12- 2020

Архивски број: 71888

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/15 и 68/15), Извештаја о стручној оцени понуда од 10.12.2020. године, ВД директора ЈКП „Београдски водовод и канализација“ доноси:

### О Д Л У К У

#### о обустави поступка јавне набавке мале вредности

**1. ОБУСТАВЉА СЕ** поступак за јавну набавку добра - Набавка поцинковане жице и бетонских стубова, на 3 месеца, број јавне набавке 29 НМВ/20, назив и ознака из општег речника набавки: Жица - 44333000.

**2.** Ову Одлуку објавити на Порталу јавних набавки, Порталу града Београда и на интернет страници наручиоца, у року од три дана од дана доношења.

**3.** За спровођење ове одлуке задужује се Сектор набавке - Служба за јавне набавке.

### Образложење

Предметни поступак обуставља се у фази после истека рока за подношење понуда, а пре доношења одлуке о додели уговора из разлога што су у року за подношење понуда поднете две неодговарајуће и неприхватљиве понуде и једна неприхватљива понуда.

Одлуком о покретању поступка поступка јавне набавке мале вредности број: архивски број 31838 од 30.06.2020. године, покренут је поступак за јавну набавку добра: Набавка поцинковане жице и бетонских стубова, на 3 месеца. Назив и ознака из општег речника набавки: Жица - 44333000.

Процењена вредност предметне јавне набавке је 1.500.000,00 динара без ПДВ-а. Набавка је покренута у складу са Планом набавки за 2020. год, измена бр. 1, усвојеном Одлуком Надзорног одбора ЈКП „Београдски водовод и канализација“ арх.бр. 26475/1 дана 05.06.2020.год., позиција из плана набавки бр.1.1.299, а извршиће се на терет финансијског плана, конто 51201.

Решењем бр. 31898 од 30.06.2020. године, образована је Комисија за јавну набавку у саставу:

1. Дејан Воштић, дипл.менаџ., члан комисије,
  - 1.1 Иван Цекић, дипл.инг.пољ., заменик члана комисије,
2. Милена Вујић, дипл. инж. шум., члан комисије,
  - 2.2 Максимовић Славиша, дипл.менаџер, заменик члана комисије,
3. Копривица Слађана, службеник за јавне набавке, члан,
  - 3.1.Биљана Долић, службеник за јавне набавке, заменик.

За наведену јавну набавку објављен је позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки, Порталу града Београда и интернет страници ЈКП БВК дана 24.11.2020. године.

ЈКП „БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ – Служба за јавне набавке

Текући рачун: 160-6789-79,  
265-1100310003551-66, 170-30019841000-  
41, 325-9500700032854-88

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

Рок за подношење понуда био је 02.12.2020. године до 10 часова.

1) Укупан број поднетих понуда: 3 (три)

Назив/име понуђача	
Благовремене понуде	Неблаговремене понуде
1 „Lampone“ d.o.o. Индустријска зона бб, Бачки Петровац Заведена под редним бројем 68799 Примљена дана 01.12.2020.год. у 11.40h Допуна понуде: Заведена под редним бројем 68879 Примљена дана 02.12.2020.год. у 08.58h	/
2 „Central Line“ d.o.o. Стевана Опачића бр.16, Београд Заведена под редним бројем 68892 Примљена дана 02.12.2020. год. у 9.11h	/
3 „ТР Војан“ d.o.o. Др Ивана Рибара 115а, Нови Београд Заведена под редним бројем 68919 Примљена дана 02.12.2020.год. у 9.40 h	/

Јавно отварање понуда спроведено је дана 02.12.2020. године, у 11.30 часова, у складу са чланом 104. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15, 68/15).

Отварању понуда нису присуствовали представници понуђача. Записник је прослеђен понуђачима електронским путем у складу са Законом.

Након спроведеног отварања понуда Комисија за спровођење поступка јавне набавке је приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом.

У Извештају о стручној оцени понуда од 10.12.2020. године, Комисија за јавну набавке је констатовала следеће:

Врста предмета јавне набавке: добра.

Предмет јавне набавке: Набавка поцинковане жице и бетонских стубова, на 3 месеца.

Назив и ознака из општег речника набавке: 44333000 – Жица.

Редни број јавне набавке: 29 НМВ/20.

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а): 1.500.000,00 динара.

**„Central Line“ d.o.o.**

Рачунском провером обрасца понуде понуђача „Central Line“ d.o.o. утврђена је рачунска грешка: Укупна вредност понуде без ПДВ-а износи 1.497.200,00 динара, уместо уписане укупне вредности понуде од 1.796.640,00 динара.

Са ПДВ-ом укупна вредност понуде износи 1.796.640,00 динара уместо уписаног укупне вредности понуде од 2.155.968,00 динара.

Дана 07.12.2020. године, Комисија се путем мејла обратила понуђачу „Central Line“ d.o.o., у складу са чланом 93. ЗЈН, како би се сагласио са исправком рачунске грешке.

Истог дана 07.12.2020. године, наведени понуђач је дао своју сагласност за исправку рачунске грешке те је Комисија узела понуду у даље разматрање.

**2) Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:  
„Lampone“ d.o.o.**

Конкурсном документацијом је као обавезан елемент понуде тражен каталог или извод из каталога произвођача са јасно означеним добрима која су у понуди и **технички лист произвођача**. Такође је наведено да је неопходно да се из каталога може недвосмислено утврдити да је део који се нуди одговарајући траженом делу из техничке спецификације. Као доказ тражен је Каталог или извод из каталога произвођача на српском или енглеском језику у штампаном облику са јасно означеним добрима која су у понуди и технички лист произвођача.

У оквиру техничке спецификације у позицији 1. тражен је: Бетонски стуб израђен од пренапрегнутог бетона. Бетон МБ 30/3, армиран са четири сајле у стубу димензије стуба 70x80x2500мм, а у позицији 2 тражен је: Бетонски косник израђен од пренапрегнутог бетона. Бетон МБ 30, армиран са четири челичне сајле.

Понуђач „Lampone“ d.o.o. је доставио Извештај о испитивању носивости префабрикованих претходно напрегнутих бетонских стубова 7x8, и извод из каталога произвођача, али није доставио технички лист произвођача.

Из достављених докумената Комисија није могла да утврди да ли су понуђени производи израђени од бетона МБ 30/3.

У оквиру позиције 3. техничке спецификације тражено је Пластифицирано универзал плетиво израђено од поцинковане жице и пресвучен ПЕ гранулатом. Дебљина заштитног наноса 0.04mm. Окца 50x50, дебљина жице 1.6 mm, висина h=1.9m, 1/50m.

У оквиру достављеног извода из каталога Комисија је утврдила да је понуђена жица дебљине 1,8 mm, што је већа дебљина од тражене техничком спецификацијом, а која је у складу са потребама наручиоца

Понуђач „Lampone“ d.o.o. није доставио технички лист произвођача.

Из достављених докумената Комисија није могла да утврди остале тражене карактеристике.

У оквиру позиције 4. техничке спецификације тражена је Пластифицирана жица за затезање 3.0. Из достављеног извода из каталога утврђено је да је понуђена жица дебљине 2,0/2,8mm, што је мања дебљина жице од тражене техничком спецификацијом, а која је у складу са потребама наручиоца.

Понуђач „Lampone“ d.o.o. није доставио технички лист произвођача.

У оквиру позиције 6. техничке спецификације тражена је Бодљикава пластифицирана жица израђена од поцинковане жице пресвучена заштитним ПЕ гранулатом; Дебљина наноса гранулата 0.04 mm, Ø=2.2mm. Из достављеног извода из каталога утврђено је да је понуђен производ има тражену карактеристику Ø=2.2mm, док се остале тражене карактеристике не могу утврдити.

Понуђач „Lampone“ d.o.o. није доставио технички лист произвођача.

Како је понуђач „Lampone“ d.o.o. за позиције 3 и 4 техничке спецификације, понудио добра која нису одговарајућа траженим, а да ни за једну позицију из техничке спецификације није доставио технички лист произвођача како је тражено конкурсном документацијом, Комисија није могла да утврди све тражене карактеристике, те се понуда понуђача „Lampone“ d.o.o. одбија као **неодговарајућа и неприхватљива** у складу са чланом 106. став 1. тачка 5) ЗЈН.

Укупна вредност понуде без ПДВ-а износи 1.394.050,00 динара, а са ПДВ-ом укупна вредност понуде износи 1.672.860,00 динара.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

**„Central Line“ d.o.o.**

Конкурсном документацијом је као обавезан елемент понуде тражен каталог или извод из каталога произвођача са јасно означеним добрима која су у понуди и технички лист произвођача. Такође је наведено да је неопходно да се из каталога може недвосмислено утврдити да је део који се нуди одговарајући траженом делу из техничке спецификације. Као доказ тражен је Каталог или извод из каталога произвођача на српском или енглеском језику у штампаном облику са јасно означеним добрима која су у понуди и технички лист произвођача.

Понуђач „Central Line“ d.o.o. је доставио изводе из каталога али ни за једну позицију из техничке спецификације није доставио технички лист произвођача.

У оквиру позиције 5. техничке спецификације тражени су Затезачи за ограду/жицу на кључ. Из достављеног извода из каталога се не може утврдити да ли су понуђени затезачи на кључ. Понуђач „Central Line“ d.o.o. није доставио технички лист произвођача.

У оквиру позиције 6. техничке спецификације тражена је Бодљикава пластифицирана жица израђена од поцинковане жице пресвучена заштитним ПЕ гранулатом; Дебљина наноса гранулата 0.04 mm, Ø=2.2mm. Из достављеног извода из каталога утврђено је да понуђен производ има тражену карактеристику Ø=2.2mm док се остале тражене карактеристике не могу утврдити. Понуђач „Central Line“ d.o.o. није доставио технички лист произвођача.

Из разлога што понуђач „Central Line“ d.o.o. није доставио тражене техничке листове Комисија није могла да утврди све тражене карактеристике, те се понуда наведеног понуђача одбија као **неприхватљива** у складу са чланом 106. став 1. тачка 5) ЗЈН.

Укупна вредност понуде без ПДВ-а износи 1.497.200,00 динара, а са ПДВ-ом укупна вредност понуде износи 1.796.640,00 динара.

**„ТР Војан“ d.o.o.**

Конкурсном документацијом је као обавезан елемент понуде тражен каталог или извод из каталога произвођача са јасно означеним добрима која су у понуди и технички лист произвођача. Такође је наведено да је неопходно да се из каталога може недвосмислено утврдити да је део који се нуди одговарајући траженом делу из техничке спецификације. Као доказ тражен је Каталог или извод из каталога произвођача на српском или енглеском језику у штампаном облику са јасно означеним добрима која су у понуди и технички лист произвођача.

У оквиру позиције 3. техничке спецификације тражено је Пластифицирано универзал плетиво израђено од поцинковане жице и пресвучен ПЕ гранулатом. Дебљина заштитног наноса 0.04mm. Окца 50x50, дебљина жице 1.6 mm, висина h=1.9m, 1/50m.

У оквиру достављеног извода из каталога и достављеног техничког листа Комисија је утврдила да је понуђено универзал плетиво димензије окца 55x55 mm, веће димензије него што је тражено техничком спецификацијом (Окца 50x50), а у складу са потребама наручиоца.

У оквиру позиције 6. техничке спецификације тражена је Бодљикава пластифицирана жица израђена од поцинковане жице пресвучена заштитним ПЕ гранулатом; Дебљина наноса гранулата 0.04 mm, Ø=2.2mm.

Из достављеног извода из каталога и достављеног техничког листа, утврђено је да је понуђена бодљикава пластифицирана жица дебљине Ø=2.6mm, веће дебљине него тражене техничком спецификацијом, а у складу са потребама наручиоца.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

Из наведених разлога понуда понуђача „ТР Војан“ д.о.о. се одбија као **неодговарајућа и неприхватљива**.

Укупна вредност понуде без ПДВ-а износи 1.498.112,00 динара, а са ПДВ-ом укупна вредност понуде износи 1.797.734,40 динара.


Комисија, сходно горе наведеном, препоручује директору да донесе Одлуку о обустави поступка јавне набавке мале вредности број 29 НМВ/20 Набавка поцинковане жице и бетонских стубова, на 3 месеца, у складу са чл. 109. Закона о јавним набавкама.

На основу спроведеног поступка јавне набавке мале вредности за јавну набавку добра - Набавка поцинковане жице и бетонских стубова, на 3 месеца, бр. 29 НМВ/20, а у складу са условима из конкурсне документације и Извештаја о стручној оцени понуда комисије за јавне набавке, **Наручилац је донео одлуку као у диспозитиву**.

**ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:**


Против ове Одлуке Понуђач може  
Наручиоцу поднети захтев за заштиту права  
у року од 5 (пет) дана од дана од објављивања.

Одлуку обрадила:



Биљана Долић, дипл. екон.

20.  
ДИРЕКТОРА  
БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА  
Бранко Чорђевић, мастер економиста



ЗА 12202000 001/08